

Version 5.5.2 - Build 665

Release Datum: 08. Juli 2016

KNX Association cvba
De Kleetlaan 5 bus 11
B-1831 Brussels-Diegem
Belgium

Tel.: +32 (0) 2 775 85 90
Fax: +32 (0) 2 675 50 28

info@knx.org
www.knx.org

1. Was ist neu?

Neue Funktionen

- a) Optimiertes (Aufklapp-) Verhalten von Kommunikationsobjekten und Kanälen bei Geräten in der Baumansicht.

Beim Einfügen von Geräten aus dem Katalog/ Parametrierung von Geräten werden Kanäle/ Objekte diese Geräte nicht mehr automatisch in der Baumansicht (mit) aufgeklappt. Damit wird verhindert, dass in der Baumansicht die Liste unübersichtlich lang wird, eine vorhandene Selektion sich verschiebt und ggf. gescrollt werden muss.

Das Verhalten entspricht weitestgehend dem der ETS4.

- b) Aktualisierung von nicht zertifizierungsrelevanten Daten bei KNX Produktdatenbankeinträgen

KNX Hersteller haben damit die Möglichkeit bei existierenden Produkten Texte und Informationen nachträglich im Katalog und auch bei Geräten in einem Projekt zu aktualisieren (z.B. Übersetzungen).

Das Thema ist in der ETS Hilfe (Kapitel Geräte) beschrieben.

Verbesserungen

- c) Löschen von (allen) zugeordneten GO's an einer GA mit einem Befehl im Kontextmenü (analog ETS4)
- d) Neue Fortschrittsanzeige beim Öffnen von Projekten

2. Was ist zu beachten?

- N/A

3. Gelöste Probleme

- a) Keine Anzeige von „Mehrfachselektion“ bei Auswahl unterschiedlicher Gebäudeteile in der Navigationsleiste/ Eigenschaften
- b) Hinzufügen Dialog, Nutzung der „Starte mit“ Option und vollständige Sichtbarkeit der Scroll Bar im Dialog
- c) Programmieren der IA über KNXnet/ IP Tunneling Interfaces teilweise nicht möglich
- d) ETS App „Projekt Verfolgung“ modifiziert das „last modified“ Datum nun korrekt bei einfachem Öffnen des Projektes.
- e) Drag & Drop Operationen über verschiedene Projekt- Tabs öffnet diese nun automatisch beim Überfahren mit der Maus
- f) Diverse Fehlerbeseitigungen in ETS APP SDK Funktionen (SDK selber ist nicht betroffen)
 - a. Initialisieren und Schließen/ Freigeben von ETS Apps im ETS Kontext
 - b. Anzeige/ Selektion der Navigationsleiste von ETS Apps
- g) Download von BCU2 Geräten mit **Dynamic Table Management** in Kombination mit der ETS Meldung „zu viele Gruppenadressen“
- h) Berechnung des Stromverbrauchs (in der Projektprüfung) pro Line bei vorhandener Spannungsversorgung in dieser
- i) Kein ETS Start, wenn ungültige/ defekte Daten der ETS App „Online Katalog“ lokal auf dem PC vorliegen

4. Download

- Neue Installationen (Setup): Über [MyKNX](#).
- Existierende Installationen: Über das ETS Online Update.